



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 -  
3537832**

**Website : <http://dpmpstp.jatimprov.go.id/> Email : [dpmpstp@jatimprov.go.id](mailto:dpmpstp@jatimprov.go.id)**

**S U R A B A Y A 60174**

**Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Bor**

**NOMOR :**

- Mempertimbangkan :
1. Surat permohonan tanggal 16 November 2021 Nomor 690/291/410.400.1/2020
  2. UU. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
  3. Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Sumber Daya Air Sumur Bor Lama, Tanggal {tanggal\_surat\_rekomendasi}, Nomor ESDM/2639/124.4/AT/2021
  4. Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor : 1911.SE/43/BGL/2019, Tanggal 11 November 2019
  5. Pertimbangan Hukum dari Biro Hukum Sekda Prov. Jatim Nomor : 188/5279/013.1/2019

- Memberikan Izin kepada :
- Nama Instansi : PERUMDA AIR MINUM TIRTA PATRIA KOTA BLITAR  
Alamat Instansi : Jl. Kalimantan No. 46, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, 66137  
Nomor Telp / Fax : 08113134800  
Status Perusahaan : PMDN  
Nama Pimpinan Perusahaan : BASUKI AGUS RIONO, S.Pd  
Jabatan : Direktur  
Alamat Pimpinan Perusahaan : Jl. Kalimantan No 46 Blitar  
Lokasi Sumur : Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar  
Sumur ke : I (satu)  
Kordinat Sumur : LS. 08° 04' 57,27" ; BT. 112° 09' 11,71"  
Jenis kegiatan / usaha : PDAM  
Peruntukan air tanah : Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

**SPESIFIKASI TEKIS YANG DITETAPKAN**

- Nomor Register : 35.72.02.13  
Kedalaman Sumur : 120 meter  
Diameter Sumur : 10 inchi  
Debit pengambilan yang di izinkan : 1.433 m<sup>3</sup>/hari  
Konstruksi perpipaan  
Kedalaman akuifer disadap : 80 m.bmt s/d 115 m.bmt  
Pipa Jambang : -  
Saringan Pipa Jambang : -  
Posisi Saringan Pipa Jambang : -  
Pipa naik : Ø 10 inchi; panjang 85 meter  
Saringan Pipa Naik : Ø 10 inchi; panjang 35 meter  
Posisi Saringan Pipa Naik : 80 m.bmt s/d 115 m.bmt  
Total saringan : 35 meter  
Jenis pompa : Submersible  
Kapasitas pompa : 15 KW  
Posisi pompa : 50 meter  
Diameter pipa hisap : Ø 4 inchi; panjang 50 meter  
Masa berlaku izin : 3 Tahun

Diterbitkan di Surabaya,

Pada tanggal :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd



**Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM**

Pembina Utama Muda

19660625 199903 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data

