



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Jl. Mastrip No. 61 Lamongan Kode Pos 62216
Telp. (0322) 321170 E-Mail :pubmrg@lamongan.go.id,
Web site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 30 Juli 2020

Nomor : 050/300 /413.108/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Sdr. Direktur Perusahaan
Daerah Air Minum

Di -

LAMONGAN


Menunjuk surat Saudara tanggal 8 juni Nomor : 690 / 449 / 413.502 / 2020 tentang ijin pemasangan pipa distribusi di wilayah jalan Plosowahyu – Tanjung, telah dilakukan survey lapangan bersama. Adapun lokasi pemasangan pipa HDPE Ø200 mm sepanjang ± 2,575 meter di sepanjang jalan daerah Plosowahyu – Tanjung.

Terkait dengan hal tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Galian dibahu jalan dan pengembalian agar dipadatkan dengan stemper dan material yang digunakan material terpilih.
2. Galian tersebut apabila dibahu jalan ada paving dan tanaman agar dikembalikan seperti sedia kala/semula dalam kondisi baik.
3. Kedalaman pipa 1,5 m dari jalan/bahu jalan.
4. Keselamatan pengguna jalan agar diperhatikan.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN



Ir. EKO AGUS TRIANDONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650809 199202 1 002

Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth : 1. Bpk Bupati Kabupaten Lamongan
2. Badan Pengawas PDAM Kabupaten Lamongan